

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 02 » 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальщицкая д. 21

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Французский С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Ирина Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Борис В.В.
(ФИО, подпись)

Дата: 02.05.23 И.И. Французский С.Г.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 02 » 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальщицкая д. 21

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	02.05.23
Окончание промывки	03.05.23
Давление водопроводной воды	2,7 МПа
Давление воды в системе отопления	6,2 МПа

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Французский С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Ирина Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Борис В.В.
(ФИО, подпись)

Дата: 02.05.23 И.И. Французский С.Г.