

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«25» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Советская д. 4

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

25.05.23 *Осипов - Демидова О.А.*

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«25» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Советская д. 4

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

950 25.05.23
1140 26.05.23
2,8 МПа
6,2 МПа

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

25.05.23 *Осипов - Демидова О.А.*