

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«17» мая 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Мухоморова д.9

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГ КП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Дата: 17.05.23г. в 10:00

[Signature]

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«17» мая 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Мухоморова д.9

Гидравлическая промывка

Начало промывки

10:00 17.05.23

Окончание промывки

18.05.23

Давление водопроводной воды

2,7 м/см²

Давление воды в системе отопления

6,2 м/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГ КП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Дата: 17.05.23г. в 10:00

[Signature]