

**АКТ №**  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 7 » 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Мирная, 7*

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОТКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*С.В. Франчук*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Мещенико В.И.*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*07.06.2023* *Слепешев - Некетмаев Д.В.*



**АКТ №**  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 7 » 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

*ул. Мирная, 7*

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>10:30 07.06.23</i>
Окончание промывки	<i>14:00 08.06.23</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,7 м/едм<sup>2</sup></i>
Давление воды в системе отопления	<i>6,2 м/едм<sup>2</sup></i>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОТКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*С.В. Франчук*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Мещенико В.И.*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*07.06.2023* *Слепешев - Некетмаев Д.В.*

