

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«25» Июня 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Коммунальная д. 37

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись] (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись] (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись] (ФИО, подпись)

Дата: 25 Июня

[Подпись] Коммунал ЕТ



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«25» 07. 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Коммунальная д. 37

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 ¹⁰ 25.07.23
Окончание промывки	13 ¹⁰ 26.07.23
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 кг/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись] (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись] (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись] (ФИО, подпись)

Дата: 25 Июня

[Подпись]

