

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«06» 07 2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Ульяновская д. 22 б*

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

*Брамухин С.Г.*

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

*Макаров Е.А.*

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

*Гасанов Я.И.*

Дата:

*06.07.23*

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

«06» 07 2023 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

*ул. Ульяновская д. 22 б*

Гидравлическая промывка

*13:00 06.07.23*

Начало промывки

*17:00 07.07.23*

Окончание промывки

*21:00 07.07.23*

Давление водопроводной воды

*0,7 МПа*

Давление воды в системе отопления

*0,7 МПа*

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

*Брамухин С.Г.*

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

*Макаров Е.А.*

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

*06.07.23 Гасанов Я.И.*