

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 4 » июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Маломовская д. 39*

Произведена опрессовка узла ввода ИТП системы отопления здания

на 6,8 кг/см. кв.  
на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Подписи]*  
(ФИО, подпись)  
*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)  
*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Дата: *4 июля 2023*

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 4 » 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

*ул. Маломовская д. 39*

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

*15:30 04.07.23*  
*16:10 05.07.23*

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты багарей.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Подписи]*  
(ФИО, подпись)  
*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Дата: *4 июля 2023*