

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 23 » 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ветеринарская д. 15

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Б.С. Францкин С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Мележников В.А.
(ФИО, подпись)

Дата:

Мележников В.А. 23.05.23

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 23 » 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ветеринарская д. 15

Гидравлическая промывка	8:15 23.05.23
Начало промывки	10:40 24.05.23
Окончание промывки	2:18 м/см ²
Давление водопроводной воды	6:2 м/см ²
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Б.С. Францкин С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Мележников В.А.
(ФИО, подпись)

Дата:

23.05.23 Мележников В.А.