

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 3 » Июня 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 35

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Французский  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Горюнов В.Д.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Колесников Дмитрий Сергеевич  
(ФИО, подпись)

Дата:

3 Июня 2023 Славф / Савельева Г.И. ив.

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 3 » Июня 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 35

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

8 10 03. 07. 23  
10 00 04. 07. 23  
2,7 М/см<sup>2</sup>  
6,2 М/см<sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Французский  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Горюнов В.Д.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Колесников Дмитрий Сергеевич  
(ФИО, подпись)

Дата:

3.07.2023 Славф / Савельева Г.И.