

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 26 » июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 18А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(Подписи и печати)
 (ФИО, подпись)
 (ФИО, подпись)
 (ФИО, подпись)

Дата: 26 июля 2023 г. Шмидт Иван Алекс

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 26 » 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 18А

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	10 ³⁰ 26.07.23
Окончание промывки	13 ³⁰ 27.07.23
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(Подписи и печати)
 (ФИО, подпись)
 (ФИО, подпись)
 (ФИО, подпись)

Дата: 26 июля 2023 г. Шмидт Иван Алекс