

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«29» июня 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Октябрьская д. 3А


Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Горюев В.Д.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Кашинков Дами Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата:

29.06.2023г.

Л.А. Рубашкина И.А.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«29» июня 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Октябрьская д. 3А

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

8:30 29.06.23
10:40 30.06.23
2,8 МПа
6,2 МПа

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Горюев В.Д.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Кашинков Дами Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата:

29.06.2023г.

Л.А. Рубашкина И.А.