

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 05 » июня 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д 118

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОУКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Франклин
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Медетова С.Н.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мартусинов Ч.Р.
(ФИО, подпись)

Дата: 05.07.23



Юскевичевская Кор. Ефд.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 05 » июня 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон д 118

Гидравлическая промывка

Начало промывки

9 30

Окончание промывки

10 30

Давление водопроводной воды

2.8 кг/см

Давление воды в системе отопления

6 кг/см

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОУКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Франклин
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Медетова С.Н.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мартусинов Ч.Р.
(ФИО, подпись)

Дата: 05.07.23



Юскевичевская Кор. Ефд.