

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«13» 06 2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Мира, д. 4

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потечения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Дата: 13.06.2023г.Брамухин С.С.

(ФИО, подпись)

Борисов Е.А.

(ФИО, подпись)

Челапчев В.М.

(ФИО, подпись)

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«13» 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Мира, д. 4

Гидравлическая промывка

Начало промывки

10:50
10:40 13.06.23

Окончание промывки

13:00 14.06.23

Давление водопроводной воды

2,8 м/сек²

Давление воды в системе отопления

6,2 м/сек²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Дата: 13.06.2023г.Брамухин С.С.

(ФИО, подпись)

Борисов Е.А.

(ФИО, подпись)

Челапчев В.М.

(ФИО, подпись)

Борисов Е.А.