

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«24» Июня 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Революционная д. 8А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области И.И. Франчук С.Г. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» И.И. Франчук С.Г. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Каминин Дами Сергеевич (ФИО, подпись)

Дата: 24 Июня 2023 г.



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«24» 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Революционная д. 8А

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14 <sup>10</sup> 04.07.23
Окончание промывки	15 <sup>00</sup> 25.07.23
Давление водопроводной воды	2,7 МПа
Давление воды в системе отопления	6,2 МПа

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области И.И. Франчук С.Г. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» И.И. Франчук С.Г. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Каминин Дами Сергеевич (ФИО, подпись)

Дата: 24 Июня 2023 г.

