

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«29» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальщицкая д.2

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОУКП Корпорации Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 29.05.2023 Ульманов Н.В.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«29» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальщицкая д.2

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Гидравлическая промывка | |
| Начало промывки | <u>7¹⁰ 29.05.23</u> |
| Окончание промывки | <u>7¹⁰ 29.05.23</u> |
| Давление водопроводной воды | <u>27 кг/см²</u> |
| Давление воды в системе отопления | <u>6,2 кг/см²</u> |

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОУКП Корпорации Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 29.05.2023 Ульманов Н.В.