

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«16» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Волжская д. 8

Произведена опрессовка узла вода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Дата: 16.05.23 в Меллер - Мамнишева НН

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«16» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Волжская д. 8

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14 <sup>20</sup> 16.05.23
Окончание промывки	15 <sup>30</sup> 17.05.23
Давление водопроводной воды	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см <sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Дата: 16.05.23 в Меллер - Мамнишева НН