

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 22 » 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Вешенная д. 19

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

С.Г. Франчук (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Иванов (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Христов В.В. (ФИО, подпись)

Дата: 22.05.23 ✓ Акт Андрищенко А.Т.



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 22 » 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Вешенная д. 19

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8:10 22.05.23
Окончание промывки	10:20 23.05.23
Давление водопроводной воды	2,7 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

С.Г. Франчук (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Иванов (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Христов В.В. (ФИО, подпись)

Дата: 22.05.23 ✓ Акт Андрищенко А.Т.

