

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 23 » 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Вешская д. 11/10

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.Г. Французский
(ФИО, подпись)

Мелещенко В.В.
(ФИО, подпись)



Дата:

23.05.23

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 23 » 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Вешская д. 11/10

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

14:00 23.05.23
16:00 24.05.23
2,8 м/сек²
6,2 м/сек²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.Г. Французский
(ФИО, подпись)

Мелещенко В.В.
(ФИО, подпись)



Дата:

23.05.23