

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск « 1 » августа 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 2

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

С.А. Францук
(ФИО, подпись)
С.А. Францук
(ФИО, подпись)
Кашинский Дамир Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата: 1 августа в Седюкובה НК.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск « 01 » 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 2

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	10 ¹⁰ 01.08.23
Окончание промывки	14 ²⁰ 02.08.23
Давление водопроводной воды	2,7 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

С.А. Францук
(ФИО, подпись)
С.А. Францук
(ФИО, подпись)
Кашинский Дамир Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата: 01 августа в Седюкובה НК. 01.08.23.