

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«11» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Волжская д. 24

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области Михайлов Е.А. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» Сорочев В.Д. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Капитонов А.И. (ФИО, подпись)

Дата: 11.05.23



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«11» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Волжская д. 24

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8:10 11.05.23
Окончание промывки	10:00 12.05.23
Давление водопроводной воды	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области Михайлов Е.А. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» Сорочев В.Д. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Капитонов А.И. (ФИО, подпись)

Дата: 11.05.23

