

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«30» июня 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Заводская д. 4

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области
Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.О. Горюев В.В.
(ФИО, подпись)
Калишников Данил Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата:

Чайкина 30.06.2023г.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«30» июня 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Заводская д. 4

Гидравлическая промывка	13 ¹⁰	30.06.23
Начало промывки	17 ⁰⁰	30.06.23
Окончание промывки	21 ⁸	мл/сек
Давление водопроводной воды	6,2	М/см ²
Давление воды в системе отопления		

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области
Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.О. Горюев В.В.
(ФИО, подпись)
Калишников Данил Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата:

Чайкина 30.06.2023г.