

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 5 » 06 2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Мира д. 1

Произведена опрессовка узла ввода ИТП системы отопления здания

на 6,8 кг/см. кв.
на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях

Представитель ОУ КП Корпорация Развития Коммунального «Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мещеряков В.М.
(ФИО, подпись)

Дата:

05.06.2023г. Масел - Маслюкова Е.Ю



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

« 5 » 06 2023 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Мира д. 1

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

8¹⁵ 05.06.23
10¹⁰ 06.06.23
2,8 м/сек²
6,0 м/сек²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях

Представитель ОУ КП Корпорация Развития Коммунального «Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мещеряков В.М.
(ФИО, подпись)

Дата:

05.06.2023г. Масел - Маслюкова Е.Ю

