

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«27» июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д 136

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

И.И. Французкин
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

Федотова С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Нарутковский И.И.
(ФИО, подпись)

Дата: 27.07.2023 ✓ Можева

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«27» июля 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон д 136

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	13 30
Окончание промывки	15 00
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

И.И. Французкин
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

Федотова С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Нарутковский И.И.
(ФИО, подпись)

Дата: 27.07.2023 ✓ Можева