

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 08 » 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Мирная д. 9

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

В.И. Францков С.Г.
(ФИО, подпись)
Иванов Е.А.
(ФИО, подпись)
Менделеев В.А.
(ФИО, подпись)

Дата:

08.06.2023 г. ✓ Слесарь Семенова О.В.



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 08 » 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Мирная д. 9

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>8¹⁵ 08.06.23</i>
Окончание промывки	<i>10⁴⁰ 09.06.23</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,8 м/см²</i>
Давление воды в системе отопления	<i>8,2 м/см²</i>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

В.И. Францков С.Г.
(ФИО, подпись)
Иванов Е.А.
(ФИО, подпись)
Менделеев В.А.
(ФИО, подпись)

Дата:

08.06.2023 г. ✓ Слесарь Семенова О.В.

