

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 12 » 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 7

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*И.И. Франчук* (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*Михайлова Р.А.* (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Терюков В.Д.* (ФИО, подпись)

Дата: 12.05.23 *Федосеев*



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 12 » 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 7

Гидравлическая промывка

Начало промывки

15<sup>00</sup> 10.05.23

Окончание промывки

16<sup>40</sup> 11.05.23

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см<sup>2</sup>

Давление воды в системе отопления

6,2 кг/см<sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*И.И. Франчук* (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*Михайлова Р.А.* (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Терюков В.Д.* (ФИО, подпись)

Дата: 12.05.23 *Федосеев*

