

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск «18» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Волжская д. 14А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области С.Г. Брамухин (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление» В.Д. Зорнов (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» В.В. Муравьева (ФИО, подпись)

Дата: 18.05.23 В.В. Муравьева В.В.



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск «18» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Волжская д. 14А

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14:00 18.05.23
Окончание промывки	16:30 19.05.23
Давление водопроводной воды	2,7 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см <sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области С.Г. Брамухин (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление» В.Д. Зорнов (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» В.В. Муравьева (ФИО, подпись)

Дата: 18.05.23 В.В. Муравьева В.В.

