

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск « 8 » августа 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Мещеряков д. 4

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания


на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Кашиников Даниил Сергеевич  
(ФИО, подпись)

Дата:

8 августа

✓ Соенов А. П.

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск « 08 » 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Мещеряков д. 4

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления


14<sup>15</sup> 08.08.23  
16<sup>50</sup> 09.08.23  
2,7 м / см<sup>2</sup>  
6,2 м / см<sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Кашиников Даниил Сергеевич  
(ФИО, подпись)

Дата:

8 августа

✓ Соенов А. П.