

**АКТ №**  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 4 » июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Ульяновская д. 37*

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Камышев Роман Сергеевич*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*4 июля 2023*

*[Подписи]*



**АКТ №**  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 4 » июля 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

*ул. Ульяновская д. 37*

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

*10<sup>10</sup> 04.07.23*  
*12<sup>10</sup> 05.07.23*  
*2,8 М/см<sup>2</sup>*  
*6 М/см<sup>2</sup>*

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Камышев Роман Сергеевич*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*4 июля 2023*

*[Подписи]*

