

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 7 » августа 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 16

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____




Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 7 августа


 (ФИО, подпись)

 (ФИО, подпись)

 (ФИО, подпись)



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 07 » 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 16

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 ¹⁰ 07. 08. 23
Окончание промывки	10 ⁰⁰ 08. 08. 23
Давление водопроводной воды	2,7 м / см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 м / см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____




Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 7 августа


 (ФИО, подпись)

 (ФИО, подпись)

 (ФИО, подпись)

