

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 01 » 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальщицкая д. 8

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области Иванов С.Г. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» Михайлов С.А. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» \_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Дата: 02.06.23 В. Дроздов



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 02 » 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Коммунальщицкая д. 8

Гидравлическая промывка	8 <sup>10</sup> 02.06.23
Начало промывки	14 <sup>10</sup> 02.06.23
Окончание промывки	
Давление водопроводной воды	2,8 МПа
Давление воды в системе отопления	6,2 МПа

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области Иванов С.Г. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» Михайлов С.А. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» \_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

Дата: 02.06.23 В. Дроздов

