

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«25» 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Советская д. 7

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Иванов Е.А.
(ФИО, подпись)
Мелегина Е.А.
(ФИО, подпись)
Мелегина Е.А.
(ФИО, подпись)

Дата:

25.05.2023

Аксенов Иван Петрович



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«25» 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Советская д. 7.

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>15:10 25.05.23</i>
Окончание промывки	<i>17:00 26.05.23</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,8 МПа</i>
Давление воды в системе отопления	<i>6,2 МПа</i>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Иванов Е.А.
(ФИО, подпись)
Мелегина Е.А.
(ФИО, подпись)
Мелегина Е.А.
(ФИО, подпись)

Дата:

25.05.2023

Аксенов И.А.

