

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск «07» июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затаев д. №52

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях

Представитель ОУКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Б.В. Франгукин с.г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Ведомова С.Т.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мартусинов Н.К.
(ФИО, подпись)

Дата:

07.07.2023 Арчакова Душакова

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск «07» июля 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: с. Крушино ул. Затаев д. №52

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

930
1100
2,8 кг/см²
6 кг/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях

Представитель ОУКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Б.В. Франгукин с.г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Ведомова С.Т.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мартусинов Н.К.
(ФИО, подпись)

Дата:

07.07.2023 Арчакова Душакова