

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«22» 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д 143

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКЭ Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Французен С.Г.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Федотова С.А.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов У.Р.  
(ФИО, подпись)

Дата: 22.06.2023

✓ С.А.С.

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«22» 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон д 143

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	15 45
Окончание промывки	17 00
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКЭ Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Французен С.Г.  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Федотова С.А.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов У.Р.  
(ФИО, подпись)

Дата: 22.06.2023

✓ С.А.С.