

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«05» Мая 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Заток д 14

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального

С.Г. Франклин (ФИО, подпись)

Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Ведомова С.А. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Иванов И.И. (ФИО, подпись)



Дата: 05.04.2023 Мая Заток д 14

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«05» Мая 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: с. Крушино ул. Заток д 14

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>13:30</u>
Окончание промывки	<u>14:30</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 кг/см²</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 кг/см²</u>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального

С.Г. Франклин (ФИО, подпись)

Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Ведомова С.А. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Иванов И.И. (ФИО, подпись)



Дата: 05.04.2023 Мая