

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 1 » 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Ульяновская д. 28

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области
Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.Г. Франчук
(ФИО, подпись)
Иванова Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Васильев В.А.
(ФИО, подпись)

Дата:

1.06.23



Иванова Е.А.
Сурьяева

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 1 » 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Ульяновская д. 28.

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>10²⁰ 17.05.23</i>
Окончание промывки	<i>13³⁰ 18.05.23</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,8 кг/см²</i>
Давление воды в системе отопления	<i>6,2 кг/см²</i>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области
Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.Г. Франчук
(ФИО, подпись)
Иванова Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Васильев В.А.
(ФИО, подпись)

Дата:

1.06.23



Иванова Е.А.
Сурьяева