

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«29» 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д. 46

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С. Г. Французев
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Федотова С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов Н.Р.
(ФИО, подпись)

Дата: 29.06.2023 ✓ Борис



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«29» 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон д. 46

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14 00
Окончание промывки	15 30
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С. Г. Французев
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Федотова С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов Н.Р.
(ФИО, подпись)

Дата: 29.06.2023 ✓ Борис

