

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 07 » 07 2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 20А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКН Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:



[Signature]
(ФИО, подпись)
[Signature]
(ФИО, подпись)
[Signature]
(ФИО, подпись)
07.07.23

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

« 07 » 07 2023 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 20А

Гидравлическая промывка	14.00 07.07.23
Начало промывки	16.00 08.07.23
Окончание промывки	21.07 м/едм ²
Давление водопроводной воды	6,2 м/едм ²
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКН Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:



[Signature]
(ФИО, подпись)
[Signature]
(ФИО, подпись)
[Signature]
(ФИО, подпись)
07.07.23