

16609

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«18» июля 2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Ульяновская д. 14

Произведена опрессовка узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Дата:

18 июля 2023

[Signature]

[Signature]

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

«18» 07 2023 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Ульяновская д. 14

Гидравлическая промывка

810 18.07.23

Начало промывки

№ 19.07.23

Окончание промывки

2,8 м/сек

Давление водопроводной воды

6,2 м/см²

Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)

Дата:

18 июля 2023

[Signature]

[Signature]

Дубов

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«18» *июль* 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Ульяновская д. 14

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.С. Дрангуев С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Васильев Данил Александрович
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

18.07.23 *Дубов*



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«18» *07* 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Ульяновская д. 14

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>9:30 18.07.23</i>
Окончание промывки	<i>17:00 19.07.23</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,8 м/см²</i>
Давление воды в системе отопления	<i>6,2 м/см²</i>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.С. Дрангуев С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Васильев Данил Александрович
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

18 июля 2023 *Дубов*

