

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«15» 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

системы отопления здания

на 6,8 кг/см. кв.

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

15.06.2023 г. ✓ Шеф - (Гусакова Т.В.)

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«15» 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

11:10 15.06.23
14:30 16.06.23
2,8 м/см²
6,2 м/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

15.06.2023 г. ✓ Шеф - (Гусакова Т.В.)