

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 14 » 07 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Волжская д. 35 А.

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Иванов С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

_____ (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

_____ (ФИО, подпись)

Дата: 14.07.23 ✓ *Саргеев В.А.*



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 14 » 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Волжская д. 35 А.

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8 ¹⁰ 14.07.23
Окончание промывки	17 ⁰⁰ 14.07.23
Давление водопроводной воды	2,7 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Иванов С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

_____ (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

_____ (ФИО, подпись)

Дата: 14.07.23 ✓ *Саргеев В.А.*

