

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 21 » июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Заток д 150

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Франчук С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Средотова С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов Н.Х.
(ФИО, подпись)

Дата:

21.07.2023 г.

Козлова С.В.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 21 » июля 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Заток д 150

Гидравлическая промывка

Начало промывки

13 30

Окончание промывки

15 30

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см²

Давление воды в системе отопления

6 кг/см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Франчук С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Средотова С.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов Н.Х.
(ФИО, подпись)

Дата:

21.07.2023 г.

Козлова С.В.