

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск « 03 » 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Чмелевская д. 15/25

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области Иванова Е.А. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» Трибов В.Ф. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Трибов В.Ф. (ФИО, подпись)

Дата: 03.05.23



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск « 03 » 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Чмелевская д. 15/25

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8:10 02.05.23
Окончание промывки	10:40 03.05.23
Давление водопроводной воды	2,8 МПа
Давление воды в системе отопления	6,2 МПа

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области Иванова Е.А. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» Трибов В.Ф. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Трибов В.Ф. (ФИО, подпись)

Дата: 03.05.23

