

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«14» Июня 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Миря г. 5

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области
Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 28 Июня

✓ Рашу / Саидова Я.К.



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«28» 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Миря г. 5

Гидравлическая промывка	8 ¹⁰
Начало промывки	28.07.23
Окончание промывки	28.07.23
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области
Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 28 Июня

✓ Рашу

