

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«10» июня 2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Радищевская д. 4

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Брамухин С.Г.

Макаров Е.А.

(ФИО, подпись)

Занимков Юрий Сергеевич

(ФИО, подпись)

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

«10» 07 2023 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Радищевская д. 4

Гидравлическая промывка

8/10 20.07.23

Начало промывки

11/00 21.07.23

Окончание промывки

2,8 м/с

Давление водопроводной воды

6,2 м/с

Давление воды в системе отопления

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Брамухин С.Г.

Макаров Е.А.

(ФИО, подпись)

Занимков Юрий Сергеевич

(ФИО, подпись)

Дата: 10 июня

В. Чека