

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 20 » 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Заводская д. 1

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) С.Г. Францков С.Г.

Начальник участка ООО «Домоуправление» И.О. Горюев В.В. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Меломченко (ФИО, подпись)

Дата: 20.06.23 ✓ Свар Царева СВ.



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 20 » 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Заводская д. 1

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14 ¹⁰ 20.06.23
Окончание промывки	16 ³⁰ 21.06.23
Давление водопроводной воды	2,8 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) С.Г. Францков С.Г.

Начальник участка ООО «Домоуправление» И.О. Горюев В.В. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Меломченко В.В. (ФИО, подпись)

Дата: 20.06.23 ✓ Свар Царева СВ

