

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 11 » июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Календаровская д. 10

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области
Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»



Сергей Юревич (ФИО, подпись)
Власов В.А. (ФИО, подпись)

Дата:

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 11 » июля 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Календаровская д. 10

Гидравлическая промывка	<i>8:10 11.07.23</i>
Начало промывки	<i>16:00 12.07.23</i>
Окончание промывки	<i>2,8 МПа</i>
Давление водопроводной воды	<i>6,2 МПа</i>
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области
Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»



Сергей Юревич (ФИО, подпись)
Власов В.А. (ФИО, подпись)

Дата:

11.07.23

11.07.23