

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«22» 05 2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ленина д. 13/23

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Signature]  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Signature]  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Signature] Горюев В.В.  
(ФИО, подпись)

Дата: 22.05.23 [Signature] Раисова Р.Х.



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

«22» 05 2023 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ленина д. 13/23

Гидравлическая промывка	<u>10<sup>30</sup> 22.05.23</u>
Начало промывки	<u>13<sup>40</sup> 23.05.23</u>
Окончание промывки	<u>2<sup>18</sup> М/СМ<sup>2</sup></u>
Давление водопроводной воды	<u>6,2 М/СМ<sup>2</sup></u>
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Signature]  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

[Signature]  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Signature] Горюев В.В.  
(ФИО, подпись)

Дата: 22.05.23 [Signature] Раисова Р.Х.

