

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«12» июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Революционная д. 15

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*Е.А. Французский*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*Жаннинов Дами Сергеевич*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 12 июля 2023 г. Земляникова Э.А.



АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«12» 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Революционная д. 15

Гидравлическая промывка	13 <sup>10</sup> 12.07.23
Начало промывки	17 <sup>00</sup> 13.07.23
Окончание промывки	28 м/см <sup>2</sup>
Давление водопроводной воды	6,2 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*Е.А. Французский*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*Жаннинов Дами Сергеевич*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 12 июля 2023 г. Земляникова Э.А.

