

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск «29» 06 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон 9 №48

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Французский  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Средотова С.Н.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов Н.Р.  
(ФИО, подпись)

Дата: 29.06.2023  
✓ Корочев

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск «29» 06 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон 9 №48

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Гидравлическая промывка           |                        |
| Начало промывки                   | 830                    |
| Окончание промывки                | 1000                   |
| Давление водопроводной воды       | 2,8 кг/см <sup>2</sup> |
| Давление воды в системе отопления | 6 кг/см <sup>2</sup>   |

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

С.Г. Французский  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Средотова С.Н.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Нарутдинов Н.Р.  
(ФИО, подпись)

Дата: 29.06.2023  
✓ Корочев