

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск «28» июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: пер. Коммунаров д. 4

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации И

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области [Подпись] (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление» [Подпись] (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» [Подпись] (ФИО, подпись)

Дата: 28 июля



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск «28» 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: пер. Коммунаров д. 4

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	11:23 28.07.23
Окончание промывки	13:10 28.07.23
Давление водопроводной воды	2,7 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области [Подпись] (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление» [Подпись] (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» [Подпись] (ФИО, подпись)

Дата: 28 июля

